



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ

ул. Студенческая, д. 5А, г. Ханты-Мансийск, 628011
Телефон: 8 (3467) 35-18-02, E-mail: gochshm@86.mchs.gov.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Студенческая, д. 5А, г. Ханты-Мансийск, 628011
Телефон: 8 (3467) 35-18-39, E-mail: gpnugps@86.mchs.gov.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ (ПО ГОРОДУ НЯГАНИ И ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ)

ул. Ленинградская, 33, корп.1, г. Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменской области, 628187
Тел.\ Факс 4-07-13 E-mail: nyaganogpn@86.mchs.gov.ru

Предписание № 139/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Няганский театр юного зрителя»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения врио начальника ОНД и ПР (по городу Нягани и Октябрьскому району) майора внутренней службы Пухальского А.И. № 139 от 18 июня 2021 года «О проведении плановой выездной проверки» ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 17 часов 00 минут по 18 часов 00 минут «28» июня 2021 года, с 13 часов 00 минут по 14 часов 00 минут «30» июня 2021 года – 2 рабочих дня/ 2 часа

Започточным Вячеславом Ивановичем старшим инженером ОГПН ОНДиПР (по городу Нягани и Октябрьскому району) УНДиПР Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, проведена плановая выездная проверка объекта защиты – Здание театра, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Нягань, 1 микрорайон, дом 25А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Постниковой Анастасией Геннадьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот установленных на проездах для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к зданию театра, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники (допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки), по факту на территории школы №3 установлен шлагбаум, который является единственным проездом на территорию и к зданию театра.	п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	12.06.2022 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- Руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;
 собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда, возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Запоточный Вячеслав Иванович, старший инженер
отделения государственного пожарного надзора отдела
надзорной деятельности и профилактической работы (по
городу Нягани и Октябрьскому району) управления
надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ханты-
Мансийскому автономному округу-Югре.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
 по пожарному надзору)

« 30 » 06 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

✓ [Handwritten Signature]

(подпись)

« 30 » 06 2021 г.

Постникова Анастасия Геннадьевна

(должность, фамилия, инициалы)

Копия акта направлена: _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору