



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ**

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Студенческая, 5 А, г. Ханты-Мансийск Телефон 351-839 E-mail: gpnugps@guhmao.ru

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
(ПО ГОРОДУ НЯГАНИ И ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ)**

ул. Лазарева, 8/2, г. Нягань Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменской области, 628183

Тел\ Факс 5-14-93 E-mail: nyaganogpn@mail.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ

органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя

от «03» мая 2018 года

г. Нягань

№ 98

1.Провести проверку в отношении: здания театра, бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Няганский театр юного зрителя" (категория риска – значительный риск).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: адрес места нахождения юридического лица: ХМАО-Югра, г. Нягань, ул. Киевская, д. 12 место фактического осуществления деятельности и (или) используемых ими объектов: ХМАО-Югра, г. Нягань, 1 микрорайон, д. 25А

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3.Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:

Паршукова Петра Борисовича, заместитель начальника отделения государственного пожарного надзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Нягани и Октябрьскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

Запоточного Вячеслава Ивановича, старшего инженера отделения государственного пожарного надзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Нягани и Октябрьскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре;

Флегонтова Дениса Вячеславовича, инженера отделения государственного пожарного надзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Нягани и Октябрьскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре;

Чупина Павла Юрьевича, инженера отделения государственного пожарного надзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Нягани и Октябрьскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре;

Просвирнина Никиту Ивановича, инженера отделения государственного пожарного надзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Нягани и Октябрьскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках: осуществления федерального государственного пожарного надзора (реестровый номер функции в ФГИС «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»: 10001495160)

6. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: исполнения сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год, размещенного на сайте Прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (www.prokhmao.ru)

задачами настоящей проверки являются: оценка соответствия осуществляемых юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) деятельности или действий (бездействия) обязательным требованиям пожарной безопасности.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с «08» мая 2018 года.

Проверку окончить не позднее «31» мая 2018 года.

9. Правовые основания проведения проверки: ст. 6.1, 37 Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием

наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

1) выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности (08.05. - 31.05.2018);

2) выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (08.05. - 31.05.2018);

3) наличие организационно-распорядительных документов по организации обучения мерам пожарной безопасности, а также знания требований пожарной безопасности в пределах компетенции (08.05. - 31.05.2018);

4) готовность персонала организации к действиям в случае возникновения пожара (08.05. - 31.05.2018);

5) правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов (08.05. - 31.05.2018);

6) обследования объекта защиты (визуального осмотра) (08.05. - 31.05.2018);

12.Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

«Положение о федеральном государственном пожарном надзоре», утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290; «Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности», утвержденный Приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. № 644

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13.Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

Правоустанавливающие документы:

Устав юридического лица.

Документ подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица.

Договор (субаренды) аренды объекта недвижимости, если объект находится не в собственности.

Декларацию пожарной безопасности (ч. 7 ст. 64 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Технический паспорт на объект защиты.

Специальную программу проведения противопожарных инструктажей и обучения пожарно-техническому минимуму, разработанную и утверждённую администрацией учреждения, согласованную с органами государственного пожарного надзора (п. п. 51. 53 приказа МЧС России от 12.12.2007 № 645 (далее – приказ МЧС № 645)).

Журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности (п. 10 приказа МЧС № 645).

Инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации (п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390

(далее - Правила).

Распорядительный документ о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте (п. 4 Правил).

Инструкцию о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре. Необходима для объектов, на которых может одновременно находиться 50 и более человек, то есть с массовым пребыванием людей (п. 12 Правил).

Распорядительный документ об обеспечении выполнения на объекте требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (п. 14 Правил).

Документы о результатах проверки огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей данных устройств (п. 49 Правил).

Акт проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов, проводимых не реже 1 раза в год (п. 50 Правил).

Акт проверки работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода осуществляется не реже 2 раз в год - весной и осенью (п. 55 Правил).

Журнал проведения проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) (п. 59 Правил).

Акт проверки работоспособности автоматических установок пожаротушения и сигнализации (п. 61 Правил).

Акт проверки работоспособности установок систем противодымной защиты (п. 61 Правил).

Акт проверки работоспособности системы оповещения людей о пожаре (п. 61 Правил).

Акт проверки работоспособности противопожарных дверей (п. 61 Правил).

Акт проверки работоспособности противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах (п. 61 Правил).

Исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта (п. 61 Правил).

Документы, подтверждающие обеспечение проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) (п. 63 Правил).

Инструкцию о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта. Вывешивается в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) (п. 64 Правил).


Паспорта на огнетушители (п. 475 Правил).

Журнал произвольной формы учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей (п. 478 Правил).

Документ, подтверждающий факт прохождения занятий по программам пожарно-технического минимума с отрывом от производства руководителя и лица, ответственного за пожарную безопасность учреждения, в организации, оказывающей в установленном порядке услуги по обучению населения мерам пожарной безопасности.

Сертификат пожарной безопасности используемых в качестве отделочных материалов для стен, потолков, пола на путях эвакуации (вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах, коридорах, фойе), а также огнетушителей используемых на объекте.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Нягани и Октябрьскому району) УНДиПР Главного управления МЧС России по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре полковник внутренней службы Чакирян Х.А.



(подпись, заверенная печатью)

Чупин Павел Юрьевич, инженер ОГПН ОНД и ПР (по городу Нягани и Октябрьскому району) УНД и ПР Главного управления МЧС России по ХМАО – Югре. тел. 8(34672) 5-14-93, nyaganogpn@mail.ru

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Распоряжение направлено: _____
(делается отметка о способе направления распоряжения (факсимильной связью, электронно, заказным письмом с уведомлением о вручении), дата направления)

При вручении копии распоряжения под роспись:

получил

(подпись)

Трошикова А.В.

Телефон доверия Главного управления (3467) 39-77-77

(дата, должность, фамилия, инициалы)



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ХАНТЫ-МАНСЕЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ

ул. Студенческая, д. 5А, г. Ханты-Мансийск, 628011
Телефон: 8 (3467) 35-18-02. E-mail: gochslun@ugramail.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Студенческая, д. 5А, г. Ханты-Мансийск, 628011
Телефон: 8 (3467) 35-18-39. E-mail: grauugps@ugramail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
(ПО ГОРОДУ НЯГАНЬ И ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ)

ул. Лазарева, 82, г. Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменской области, 628183
Тел. Факс 5-14-93 E-mail: nyagan@ugramail.ru

г. Нягань

(место составления акта)

« 24 » мая 20 18 г.

(дата составления акта)

10 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного пожарного надзора юридического лица

№ 98

Здание театра, расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г. Нягань, 1 микрорайон, д. 25А.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника ОНД и ПР (по городу Нягань и Октябрьскому району) полковника внутренней службы Чакирян Х.А. № 98 от 03 мая 2018 года «О проведении плановой выездной проверки» ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имя, отчество в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, составленного распоряжением или приказом о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении:

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганский театр юного зрителя»

(наименование в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество в случае, если имеется) ответственного должностного лица/предпринимателя)

Продолжительность проверки:

с «16» мая 2018 года по «24» мая 2018 года.

Продолжительность: 7 рабочих дней

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Нягани и Октябрьскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре

(наименование органа государственного контроля (надзора) и/или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) директор Постникова Анастасия Геннадьевна 10.05.2018 г. в 16:55

(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не согласовывалась

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившее проверку: Запотоchnый Вячеслав Иванович, старший инженер ОГПН ОНД и ЦР (по городу Нягани и Октябрьскому району) УПД и ЦР Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре.

(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию к проверке экспертов экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор Постникова Анастасия Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность руководителя (ного/должностного лица/должностных лиц) и/или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятия по проверке)

В ходе проведения проверки было установлено следующее:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения |
|-------|--|---|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Допущено изменение класса функциональной пожарной опасности здания с Ф 4.1 на Ф 2.1 без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации. | п/п «О», п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»: п. 6 раздел 6 «Вывод» дополнения к заключению № 112 «О независимой оценке пожарного риска объекта защиты» от 05.04.2018 г. | БУ «Няганский театр юного зрителя» |

(с указанием характера нарушения, лиц допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлено**
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не выявлено**

- нарушений не выявлено: -----

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (вносится при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (вносится при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Распоряжение начальника ОНД и ПР (по городу Нягани и Октябрьскому району) полковника внутренней службы Чакирян Х.А. № 98 от 03 мая 2018 года «О проведении плановой выездной проверки».
2. Предписание № 98/11 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.
3. Заключение № 112 от 26.03.2018 «О независимой оценке пожарного риска объекта защиты»
4. Дополнение к заключению № 112 «О независимой оценке пожарного риска объекта защиты» от 05.04.2018 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:




Започный Вячеслав Иванович, старший инженер
отделения государственного пожарного надзора отдела
надзорной деятельности и профилактической работы (по
городу Нягани и Октябрьскому району) управления
надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ханты-
Мансийскому автономному округу-Югре.



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Постникова Анастасия Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя или иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

  20/18 г. 
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(по инициативе уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших
проверку)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ХАНТЫ-МАНСЕЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ**

ул. Студенческая, д. 5А, г. Ханты-Мансийск, 628011
Телефон: 8 (3467) 35-18-02, E-mail: gochshm@ugramail.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Студенческая, д. 5А, г. Ханты-Мансийск, 628011
Телефон: 8 (3467) 35-18-39, E-mail: grnugr@ugramail.ru

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
(ПО ГОРОДУ НЯГАНИ И ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ)**

ул. Лазарева, 8/2, г. Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменской области, 628183
Тел. Факс 5-14-93 E-mail: nyagan@ugra.gov.ru

Предписание № 98/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Няганский театр юного зрителя»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР (по городу Нягани и Октябрьскому району) полковника внутренней службы Чакирян Х.А. № 98 от 03 мая 2018 года «О проведении плановой выездной проверки» ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «16» мая 2018 года по «24» мая 2018 года, Запоточным Вячеславом Ивановичем старшим инженером ОГПН ОНД и ПР (по городу Нягани и Октябрьскому району) УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, проведена плановая выездная проверка объекта защиты Здание театра, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Нягань, 1 микрорайон, д. 25А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором Постниковой Анастасией Геннадьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Препитания | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении и (указывает ся только выполнении) |
|--------------|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Допущено изменение класса функциональной пожарной опасности здания с Ф 4.1 на Ф 2.1 без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации. | п/п «О», п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; п. 6 раздел 6 «Вывод» дополнения к заключению № 112 «О независимой оценке пожарного риска объекта защиты» от 05.04.2018 г. | 13.02.2019 г. | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

Руководители федеральных органов исполнительной власти:

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации:

руководители органов местного самоуправления:

собственники имущества:

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций:

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности:

должностные лица в пределах их компетенции:

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда, возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Запоточный Вячеслав Иванович, старший инженер
отделения государственного пожарного надзора отдела
надзорной деятельности и профилактической работы (по
городу Нягани и Октябрьскому району) управления
надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ханты-
Мансийскому автономному округу-Югре.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



М.П.И.И.*

«24» 05 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

директор Ломшикова А.?

(подпись)
«24» 05 2018 г.

(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору